

Преобразователь весоизмерительный взрывозащищённый ТВИ–024

Руководство по эксплуатации

Версии программного обеспечения
SC-308



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
ЕАЭС	№ ЕАЭС RU C-RU.EX01.B.00038/19
Серия RU	№ 0140554
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Ех НИИ Автономной некоммерческой организации «Национальный испытательный и научно-исследовательский институт взрывоопасных сред». Адрес места нахождения юридического лица: Россия, 140004, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, пос. ВУГИ, АО «Завод «ЭКОМАШ», корпус КВС. Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: Россия, 140004, Московская область, г. Люберцы, пос. ВУГИ, ОАО «Завод «ЭКОМАШ», помещения: 31/10, 33/9, 35/10, 36/11. Телефон: +7 (495) 558-81-41, +7 (495) 558-83-53. Адрес электронной почты: exni@exni.ru. Аттестат № RA.RU.11EX01 выдан 27.01.2017 г.	
ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Весоизмерительная компания «Тензо-М», Адрес места нахождения юридического лица и места осуществления деятельности: Россия, 140050, Московская область, городской округ Люберцы, дачный поселок Красково, улица Вокзальная, дом 38. ОГРН: 1025003210627. Телефон: +7 (495) 745-30-30. Адрес электронной почты: tenso@tenso-m.ru.	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Весоизмерительная компания «Тензо-М», Адрес места нахождения юридического лица и адреса места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 140050, Московская область, городской округ Люберцы, дачный поселок Красково, улица Вокзальная, дом 38.	
ПРОДУКЦИЯ Преобразователи весоизмерительные взрывобезопасные ТВИ-003/05/Д, ТВИ-024, ТВИ-025, датчики сило- и весоизмерительные тензорезисторные серий М, Н, Т и С, коробка соединительная БКСВ-4-1 с Ех-маркировкой согласно приложению (см. бланки №№ 0668746, 0668747). Документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция – см. приложение бланк № 0668745. Серийный выпуск.	
КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8423 90 000 1	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»,	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 92.2019-Т от 21.05.2019 Испытательной лаборатории технических устройств Автономной некоммерческой организации «Национальный испытательный и научно-исследовательский институт оборудования для взрывоопасных сред» ИЛ Ех ТУ (аттестат № РОСС RU.0001.21МШ19 от 16.10.2015); Акта анализа состояния производства № 47-А/19 от 22.04.2019 Органа по сертификации Ех НИИ Автономной некоммерческой организации «Национальный испытательный и научно-исследовательский институт взрывоопасных сред» (аттестат № RA.RU.11EX01 выдан 27.01.2017); Документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям ТР ТС 012/2011 (см. приложение, бланк № 0668745). Схема сертификации – 1с.	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований ТР ТС 012/2011 (см. приложение, бланк № 0668745). Условия и срок хранения указаны в эксплуатационной документации. Назначенный срок службы – 10 лет.	
СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.05.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	ПО 23.05.2024
Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))	
М.П. Мазович Ольга Борисовна М.П. Михеев Валентин Алексеевич	

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие указания	5
2.	Назначение и область применения.....	5
3.	Технические характеристики.....	9
4.	Требования к маркировке	12
5.	Обеспечение взрывобезопасности	15
6.	Указания мер безопасности.....	16
7.	Внешний вид Преобразователя	17
8.	Подготовка к работе.....	20
9.	Обеспечение взрывобезопасности при монтаже	22
10.	Включение Преобразователя.....	23
11.	Порядок работы с Преобразователем	23
12.	Обнуление показаний индикатора (компенсация массы тары).....	24
13.	Индикация веса брутто В и нетто N	25
14.	Работа с весом тары (выборка массы тары).....	26
15.	Просмотр кода АЦП.....	27
16.	Просмотр электронного клейма весов.....	27
17.	Работа Преобразователя с последовательным интерфейсом	28
18.	Дискретные входы/выходы	29
19.	Обеспечение взрывобезопасности при эксплуатации	30
20.	Ремонт взрывозащищённого оборудования	32
21.	Транспортирование и хранение.....	32
22.	Приложение 1	33
22.1.	Схема определения максимального выходного напряжения и максимального выходного тока блока питания ТВИ-024БПА для линии питания ВТ при технических осмотрах	33
22.2.	Схема определения максимального выходного напряжения и максимального выходного тока блока питания ТВИ-024БПА для линии интерфейса RS-485 при технических осмотрах.....	34
22.3.	Схема определения максимального выходного напряжения и максимального выходного тока измерительного блока ТВИ-024ВТ для линии питания датчиков весоизмерительных при технических осмотрах.....	35
22.4.	Схема подключения ТВИ-024	36

23.	Приложение 2	37
23.1.	Назначение контактов разъема X2 ТВИ-024БПА для подключения интерфейса RS-232	37
23.2.	Назначение контактов разъемов X4 ТВИ-024БПА и X3 ТВИ-024ВТ для подключения интерфейса RS-485	38
23.3.	Назначение контактов разъема X3 ТВИ-024БПА для подключения питания ТВИ-024ВТ	39
23.4.	Назначение контактов разъёма X4 ТВИ-024ВТ для подключения датчика весоизмерительного	40
23.5.	Назначение контактов разъема X6 модуля дискретных входов/выходов ТВИ-024ВТ	41
23.6.	Схема подключения дискретных входов	42
23.7.	Схема подключения дискретных выходов	43
24.	Приложение 3	44
24.1.	Кабель питания ТВИ-024ВТ. Схема электрическая принципиальная	44
24.2.	Кабель интерфейсный RS-485. Схема электрическая принципиальная	45
24.3.	Кабель интерфейсный RS-232. Схема электрическая принципиальная	45
25.	Приложение 4	46
25.1.	Сообщения об ошибках для версии ПО SC-308.....	46
25.2.	Режимы работы Преобразователя с версией ПО SC-308.....	47

1. Общие указания

1.1. Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту — Руководство) описывает порядок работы с преобразователем весоизмерительным взрывозащищённым ТВИ-024 (далее по тексту — Преобразователь) с версиями программного обеспечения (ПО): «SC-308».

1.2. Перед эксплуатацией Преобразователя внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством.

Эксплуатация Преобразователя должна производиться в строгом соответствии с Руководством.

1.3. Преобразователь не относится к самостоятельным изделиям и является составной частью тензометрических весоизмерительных систем.

1.4. Если Преобразователь поставляется отдельно (не в составе весов), то вместе с Руководством в комплект поставки вкладывается руководство по юстировке (далее по тексту — РЮ), в котором описывается порядок настройки режимов работы и юстировка Преобразователя.

1.5. Настоящее Руководство должно постоянно находиться с Преобразователем. В случае передачи Преобразователя другому пользователю Руководство подлежит передаче вместе с Преобразователем (весами, в которых Преобразователь установлен).

2. Назначение и область применения

2.1. Преобразователь предназначен для применения в составе весоизмерительных систем или дозаторов и обеспечивает:

- измерения веса в составе весоизмерительных систем;
- отображения результатов измерения веса;
- управления внешними исполнительными устройствами в составе дозаторов;
- обмен информацией с внешними устройствами по интерфейсу RS-232.

2.2. Область применения – согласно маркировке взрывозащиты и ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), регламентирующим применения электрооборудования, расположенного во взрывоопасной зоне.

2.3. Преобразователь состоит из двух частей: весового терминала (далее по тексту — ВТ) и блока питания с адаптером (далее по тексту — БПА).

2.4. ВТ Преобразователя с выходными искробезопасными электрическими цепями «i» имеет уровень и вид взрывозащиты **0Ex ia IIB T6 Ga**, соответствует ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

БПА Преобразователя с выходными искробезопасными электрическими цепями «i» имеет уровень и вид взрывозащиты **[Ex ia Ga] IIB**, соответствует ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Степень защиты оболочек (корпусов) ВТ и БПА Преобразователя — IP65 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

ВНИМАНИЕ!!! При эксплуатации Преобразователя следует соблюдать особые условия:

- *В качестве весоизмерительного датчика, подключаемого к ВТ, могут быть использованы тензометрические датчики производства ЗАО «ВИК «ТЕНЗО-М» или других производителей, имеющие сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Р для применения во взрывоопасных газовых смесях категории IIB. Датчики должны иметь вид взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь «i».*
- *Искробезопасные параметры U_i и I_i датчиков не должны быть меньше искробезопасных параметров U_0 и I_0 , указанных в п. 3.15.4, стр. 10 Руководства. Искробезопасные параметры C_i и L_i датчиков в сумме с ёмкостью и индуктивностью линии связи не должны превышать, соответственно, искробезопасные параметры C_0 и L_0 , указанные в п. 3.15.4, стр. 10 Руководства.*
- *Датчики должны устанавливаться во взрывоопасных зонах, помещениях и наружных установках в соответствии с директивными документами, регламентирующими применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.*
- *Внешние устройства, подключаемые к разъёму X6 ВТ, должны быть выполнены с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i», иметь сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Р для применения во взрывоопасных газовых смесях категории IIB.*

- Искробезопасные параметры U_i и I_i подключаемых к разъёму Х6 ВТ внешних устройств не должны быть меньше искробезопасных параметров U_0 и I_0 , указанных в п. 3.15.3.2, стр. 10 Паспорта. Искробезопасные параметры C_i и L_i подключаемых к разъёму Х6 ВТ внешних устройств в сумме с ёмкостью и индуктивностью линий связи не должны превышать, соответственно, искробезопасные параметры C_0 и L_0 , указанные в п. 3.15.3.2, стр. 10 Паспорта.
- Напряжение, используемое для питания подключаемых к разъёму Х6 ВТ внешних устройств, должно подаваться на контакты 18, 19 разъёма Х6 ВТ от внешних искробезопасных источников питания. Внешние искробезопасные источники должны быть выполнены с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i », сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Р для применения во взрывоопасных газовых смесях категории IIB.
- Искробезопасные параметры U_0 и I_0 внешних источников питания не должны превышать искробезопасные параметры U_i и I_i ВТ, указанные в п. 3.15.3.1, стр. 10 Паспорта. Искробезопасные параметры C_i и L_i , указанные в п. 3.15.3.1, стр. 10 Паспорта, в сумме с ёмкостью и индуктивностью линий связи не должны превышать, соответственно, собственные искробезопасные параметры C_0 и L_0 искробезопасных источников питания, используемых для питания внешних устройств.

2.5. БПА Преобразователя устанавливается вне взрывоопасной зоны и предназначен для питания ВТ напряжением постоянного тока с искробезопасными параметрами и связи ВТ с внешними устройствами по каналу RS-232.

2.6. ВТ Преобразователя устанавливается во взрывоопасной зоне и предназначен для:

- питания весоизмерительных датчиков;
- преобразования сигнала весоизмерительных датчиков в цифровой код;
- отображения результатов взвешивания;
- управления внешними исполнительными устройствами в составе дозаторов
- обмена информацией с внешними устройствами через адаптер RS-232 БПА.

2.7. В комплекте с Преобразователем могут применяться серийно изготавливаемые весоизмерительные датчики.

2.8. Электрические параметры весоизмерительных датчиков должны быть совместимы с параметрами Преобразователя, приведенными в п. 3.11, стр. 9 Руководства.

2.9. **Дополнительные требования** к весоизмерительным датчикам указаны в **особых условиях эксплуатации** Преобразователя, приведенных в 2.4 на стр. 6 Руководства.

3. Технические характеристики

3.1. Маркировка взрывозащиты ТВИ-024ВТ	0Ex ia IIB T6 Ga
3.2. Маркировка взрывозащиты ТВИ-024БПА	[Ex ia Ga] IIB
3.3. Нелинейность передаточной характеристики, %, не более	0,001
3.4. Предел допускаемой абсолютной погрешности, приведенной ко входу, мВ/В: в интервале от 0 до 3 мВ/В	±0,60
3.5. Среднеквадратичное отклонение случайной составляющей погрешности, %, не более	0,01
3.6. Диапазон рабочего коэффициента преобразования (РКП), мВ/В	-3 ÷ +3
3.7. Минимальный входной сигнал на одно поверочное деление e , мкВ	0,5
3.8. Класс точности весового оборудования, для использования в котором предназначен Преобразователь (по ГОСТ OIML R 76-1-2011)	III (средний)
3.9. Максимальное число поверочных делений n (по ГОСТ OIML R 76-1-2011)	5000
3.10. Тип датчика весоизмерительного, подключаемого к ТВИ-024ВТ	тензорезисторный
3.11. Напряжение питания датчика весоизмерительного постоянное, В	4,75÷5,25
3.12. Минимальное эквивалентное сопротивление подключаемых датчиков весоизмерительных, Ом	50
3.13. Тип линии связи «ТВИ-024ВТ<->датчик»	шестипроводная
3.14. Максимальная длина линии связи «ТВИ-024ВТ<->датчик», м	30
3.15. Максимальные выходные и входные параметры искробезопасных цепей ТВИ-024ВТ:	
3.15.1. На разъёме X1 (питание ВТ):	
— входное напряжение (U_i), В	9,0
— входной ток (I_i), А	0,5
— внутренняя емкость (C_i), пФ	100
— внутренняя индуктивность (L_i), мкГн	20
3.15.2. На разъёме X3 (интерфейс RS-485):	
— входное напряжение (U_i), В	9,0
— входной ток (I_i), А	0,5
— внутренняя емкость (C_i), мкФ	6
— внутренняя индуктивность (L_i), мкГн	20

3.15.3. На разъёме X6 (дискретные входы/выходы):

3.15.3.1. На контактах 18, 19 разъёма X6:

— входное напряжение (U_i), В	15
— входной ток (I_i), А	0,4
— внутренняя ёмкость (C_i), мкФ	0,4
— внутренняя индуктивность (L_i), мГн	20

3.15.3.2. На контактах 1–17 разъёма X6:

— выходное напряжение (U_0), В	15
— выходной ток (I_0), А	0,4
— внешняя ёмкость (C_0), мкФ	1,3
— внешняя индуктивность (L_0), мГн	0,6

3.15.4. На разъёме X4 (датчик весоизмерительный):

— выходное напряжение (U_0), В	9,0
— выходной ток (I_0), А	0,5
— внешняя ёмкость (C_0), мкФ	3
— внешняя индуктивность (L_0), мГн	0,9

3.16. Максимальные выходные параметры
искробезопасных цепей ТВИ-024БПА

3.16.1. На разъёме X3 (питание ВТ):

— выходное напряжение (U_0), В	9,0
— выходной ток (I_0), А	0,5
— внешняя ёмкость (C_0), мкФ	30
— внешняя индуктивность (L_0), мГн	0,9

3.16.2. На разъёме X4 (интерфейс RS-485):

— выходное напряжение (U_0), В	9,0
— выходной ток (I_0), А	0,5
— внешняя ёмкость (C_0), мкФ	30
— внешняя индуктивность (L_0), мГн	0,9

3.17. Параметры модуля дискретных входов/выходов
ТВИ-024ВТ:

— внешнее искробезопасное напряжение питания модуля, В	$14 \div 15$
— ток потребления от внешнего искробезопасного источника (все входы замкнуты на «землю», все выходы включены) ¹ , мА, не более	220
— максимальный суммарный ток, коммутируемый всеми дискретными выходами при одновременном срабатывании (все дискретные входы замкнуты на «землю»), мА, не более	160

¹ Без учёта токов нагрузок, коммутируемых дискретными выходами.

- 3.18. Тип линии питания «ТВИ-024БПА<->ТВИ-024ВТ» двухпроводная
- 3.19. Максимальная длина линии питания
«ТВИ-024БПА<->ТВИ-024ВТ», м 100
- 3.20. Тип линии информационного канала
«ТВИ-024БПА<->ТВИ-024ВТ» четырёхпроводная
- 3.21. Максимальная длина линии информационного
канала «ТВИ-024БПА<->ТВИ-024ВТ», м 100
- 3.22. Тип основного и дополнительного индикаторов
ТВИ-024ВТ светодиодный
- 3.23. Количество разрядов основного индикатора 6
- 3.24. Размер символа основного индикатора, мм 8×14
- 3.25. Количество разрядов дополнительного индикатора² 10
- 3.26. Размер символа дополнительного индикатора, мм $4,5 \times 7,5$
- 3.27. Интерфейс для связи ТВИ-024 с внешними
устройствами RS-232
- 3.28. Протокол обмена по интерфейсу RS-232 «6.43», «Тензо-М»
- 3.29. Время прогрева ТВИ-024, не более, мин 5
- 3.30. Параметры электропитания ТВИ-024БПА
— напряжение питания переменного тока, В $187 \div 242$
— частота напряжения питания, Гц $49 \div 51$
— потребляемая мощность, не более, Вт 7
- 3.31. Электромагнитная совместимость: в соответствии с МЭК 61000
- 3.32. Диапазон рабочих температур, °C от -30 до $+40$
- 3.33. Относительная влажность при температуре 35°C , %, не более 95
- 3.34. Атмосферное давление, кПа $84 \div 107$
- 3.35. Материал корпусов (оболочек) ТВИ-024БПА и
ТВИ-024ВТ конструкционная (чёрная) сталь
- 3.36. Степень защиты оболочек ТВИ-024БПА и ТВИ-024ВТ
по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) IP65
- 3.37. Габаритные размеры ТВИ-024БПА, мм $280 \times 175 \times 80$
- 3.38. Габаритные размеры ТВИ-024ВТ, мм $250 \times 175 \times 130$
- 3.39. Масса ТВИ-024ВТ плюс ТВИ-024БПА, не более, кг 6,5
- 3.40. Полный срок службы ТВИ-024, лет 10

² Если оборудован.

4. Требования к маркировке

4.1. На передней (лицевой) панели ВТ должны быть нанесены следующие обозначения:

- условное обозначение прибора;
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- серийный номер прибора;
- диапазон рабочих температур;
- надписи, поясняющие назначение клавиатуры управления;
- степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) — **IP 65**;
- маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) — **0Ex ia IIB T6 Ga**;
- специальный знак взрывобезопасности ТР ТС 012/2011 — «**Ex**»;
- Предупредительная надпись согласно ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011):

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!!!»

4.2. На задней панели ВТ над входными и выходными разъёмами должна быть закреплена общая маркировочная таблица с расположенными на ней отдельными маркировочными табличками, соответствующими искробезопасным цепям ВТ.

Взаимное расположение отдельных маркировочных табличек должно совпадать с взаимным расположением соответствующих этим табличкам разъёмов, расположенных под общей маркировочной таблицей на задней панели ВТ.

На этих табличках должны быть нанесены надписи согласно ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011):

- На табличке, соответствующей разъёму для подключения кабеля питания ВТ:
 - «РАЗЪЁМ X1: ПИТАНИЕ ВТ»**
 - «Входное напряжение Ui: 9,0 В»**
 - «Входной ток Ii: 0,5 А»**
 - «Внутренняя индуктивность Li: 20 мкГн»**
 - «Внутренняя ёмкость Ci: 100 пФ»**
- На табличке, соответствующей разъёму для подключения интерфейса RS-485:
 - «РАЗЪЁМ X3: RS-485»**
 - «Входное напряжение Ui: 9,0 В»**
 - «Входной ток Ii: 0,5 А»**
 - «Внутренняя индуктивность Li: 20 мкГн»**
 - «Внутренняя ёмкость Ci: 6 мкФ»**

- На табличке, соответствующей разъёму для подключения кабеля датчика весоизмерительного:
«**РАЗЪЁМ Х4: ТЕНЗОДАТЧИК**»
«**Выходное напряжение U_0 : 9,0 В**»
«**Выходной ток I_0 : 0,5 А**»
«**Внешняя индуктивность L_0 : 0,9 мГн**»
«**Внешняя ёмкость C_0 : 3,0 мкФ**»
- На табличке, соответствующей разъёму дискретных входов/выходов:
«**РАЗЪЁМ Х6: ДИСКР. ВХОД / ВЫХ.**»
«**Контакты 18, 19:**»
« **U_i : 15,0 В; I_i : 0,4 А; L_i : 20 мкГн; C_i : 0,4 мкФ**»
«**Контакты 1-17:**»
« **U_0 : 15,0 В; I_0 : 0,4 А; L_0 : 0,6 мГн; C_0 : 1,3 мкФ**»
- На табличке, соответствующей соединителю для подключения заземления:
Знак заземления по ГОСТ 21130-75.

4.3. На передней (лицевой) панели БПА должны быть нанесены следующие обозначения:

- условное обозначение прибора;
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- серийный номер прибора;
- диапазон рабочих температур;
- степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) — **IP 65**;
- маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) — **[Ex ia Ga] IIB**;
- специальный знак взрывобезопасности ТР ТС 012/2011 — **«Ex»**;
- Предупредительные надписи согласно ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011):
«**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!!!**»
и
«**РАЗЪЕДИНЯТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!!!**».

4.4. Также на лицевой панели БПА должны быть таблички, соответствующая искробезопасным и не искробезопасным цепям БПА.

Взаимное расположение отдельных маркировочных табличек должно совпадать с взаимным расположением соответствующих этим табличкам разъёмов, расположенных на нижней стороне БПА.

На табличке, соответствующей искробезопасным электрическим цепям БПА, должны быть нанесены надписи согласно ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011):

- На табличке, соответствующей разъёму для подключения кабеля питания ВТ:
«**РАЗЪЁМ X3: ПИТАНИЕ ВТ**»
«**Выходное напряжение U_0 : 9,0 В**»
«**Выходной ток I_0 : 0,5 А**»
«**Внешняя индуктивность L_0 : 0,9 мГн**»
«**Внешняя ёмкость C_0 : 30 мкФ**»
- На табличке, соответствующей разъёму для подключения кабеля интерфейса RS-485:
«**РАЗЪЁМ X4: RS-485**»
«**Выходное напряжение U_0 : 9,0 В**»
«**Выходной ток I_0 : 0,5 А**»
«**Внешняя индуктивность L_0 : 0,9 мГн**»
«**Внешняя ёмкость C_0 : 30 мкФ**»

На табличках, соответствующих не искробезопасным электрическим цепям БПА, должны быть нанесены следующие надписи:

- На табличке, соответствующей разъёму для подключения кабеля интерфейса RS-232 для связи Преобразователя с внешними устройствами:
«**РАЗЪЁМ X2: RS-232**»
- На табличке, соответствующей кабелю для подключения сетевого питания:
«**СЕТЬ; 220 В, 50 Гц**»
- На табличке, соответствующей соединителю для подключения заземления:
Знак заземления по ГОСТ 21130-75.

5. Обеспечение взрывобезопасности

5.1. ТВИ-024ВТ Преобразователя устанавливается во взрывоопасной зоне, ТВИ-024БПА Преобразователя устанавливается вне взрывоопасной зоны, поэтому исполнение функциональных узлов преобразователя весового ТВИ-024, обеспечивающих взрывобезопасность, в целом соответствует требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).

5.2. Взрывозащищенность Преобразователя обеспечивается видами взрывозащиты: «искробезопасная электрическая цепь i » по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и выполнением конструкции ТВИ-024ВТ в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).

5.3. Вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i » достигается за счёт:

- ограничения выходных параметров электрических цепей барьеров искрозащиты ТВИ-024БПА (см. п. 3.16, стр. 10, Руководства) и ограничения внутренних параметров электрических цепей ТВИ-024ВТ (см. п. 3.15, стр. 9, Руководства) до искробезопасных значений, а также применением гальванической развязки от сети переменного тока (с помощью трансформаторов) и от внешних устройств (с помощью оптронов), что соответствует требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и подтверждено результатами испытаний;
- запитыванием выходных цепей модуля дискретных входов/выходов **ВНЕШНИМ** (относительно Преобразователя) искробезопасным напряжением;
- покрытием печатных плат и электрорадиоэлементов электроизоляционным лаком;
- отделением в печатных платах экраном шириной не менее 1,5 мм проводников искробезопасных цепей, гальванически связанных с искроопасными цепями;
- разделением искроопасных и искробезопасных жгутов, которые выполнены из проводов с изоляцией синего цвета;
- наличием на лицевых панелях ТВИ-024ВТ и ТВИ-024БПА предупредительных надписей «**ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!!!**» и «**РАЗЪЕДИНЯТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!!!**».

5.4. Максимальное значение температуры частей и корпуса ТВИ-024ВТ не превышает 85°С, что соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) для температурного класса электрооборудования Т6 и подтверждено результатами испытаний.

5.5. Высокая механическая прочность корпусов ТВИ-024БПА и ТВИ-024ВТ соответствуют требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), что подтверждено результатами испытаний.

6. Указания мер безопасности

6.1. **ВНИМАНИЕ!!!** Перед включением Преобразователя следует внимательно ознакомиться с маркировкой уровня и вида взрывозащиты на лицевых панелях ВТ и БПА и предупредительными надписями, находящимися на лицевых панелях ВТ и БПА.

6.2. К работе с Преобразователем допускаются лица, изучившие настоящее Руководство и прошедшие соответствующий инструктаж по «Межотраслевым правилам по охране труда (правилам техники безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПТБ).

6.3. Эксплуатация Изделия должна осуществляться по правилам, соответствующим главе 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)» и ГОСТ 31610.17-2012 (IEC 60079 17:2002) «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)».

7. Внешний вид Преобразователя

На Рис. 7.1 изображён внешний вид ВТ Преобразователя спереди.




Рис. 7.1. Внешний вид ВТ Преобразователя спереди.

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 — Индикатор «БРУТТО»; | 2 — Индикатор «НЕТТО»; |
| 3 — Индикатор «Контроль»; | 4 — Основной индикатор; |
| 5 — Дополнительный индикатор (устанавливается опционно); | |
| 6 — Маркировка; | 7 — Клавиатура управления. |

Индикатор «Контроль» загорается при изменении показаний.

Не горящий индикатор «Контроль» свидетельствует о стабильности показаний веса.

Кнопка «СБР» — кнопка аппаратного перезапуска ВТ Преобразователя.

На Рис. 7.2 изображён внешний вид ВТ Преобразователя сзади.




Рис. 7.2. Внешний вид ВТ Преобразователя сзади.

На Рис.7.3 изображён внешний вид БПА Преобразователя со стороны разъёмов




Рис.7.3. Внешний вид БПА Преобразователя со стороны разъёмов.

На Рис. 7.4 изображён внешний вид БПА Преобразователя спереди и сзади.




Рис. 7.4. Внешний вид БПА Преобразователя спереди и сзади.

- Маркировочные таблички;
- 2 — Разъём подключения питания весового терминала ВТ (X3);
- 3 — Разъём интерфейса RS-485 (X4);
- 4 — Разъём интерфейса RS-232 (X2);
- 5 — Подключение заземления (X1);
- 6 — Разъём сетевого питания 220 В, 50 Гц.

8. Подготовка к работе

Проверьте правильность и комплектность поставки Преобразователя и внимательно ознакомьтесь с надписями на маркировочных табличках и уровнем и видом взрывозащиты.

Запрещается сборка и разборка Преобразователя при включенном напряжении питания!!!

Запрещается отключение и подключение кабелей к разъёмам ТВИ-024БПА и ТВИ-024ВТ при включенном напряжении питания!!!

В случае самостоятельного изготовления кабеля для подключения датчика весоизмерительного, кабеля питания ТВИ-024ВТ, кабеля интерфейса RS-485 ТВИ-024ВТ, а так же кабелей дискретных входов/выходов, необходимо обеспечить соблюдение параметров искробезопасности, указанных в разделе 2.4 (стр. 6) и п.п. 3.15 (стр. 9) и 3.16 (стр. 10) Руководства.

Запрещается включать Преобразователь без заземления!!!

8.1. Схема подключения Преобразователя ТВИ-024 приведена в разделе 22.4 (стр. 36) настоящего Руководства.

8.2. Назначение контактов разъёмов для подключения датчика весоизмерительного, питания, интерфейсов и исполнительных устройств приведено в разделах 23.1(стр. 37), 23.2 (стр. 38), 23.3 (стр. 39), 23.4 (стр. 40), 23.5 (стр. 41) Руководства.

8.3. Схемы подключения дискретных входов/выходов приведены в разделе 23.6 (стр. 42) и 23.7 (стр. 43) Руководства.

8.4. Схемы кабеля питания ТВИ-024ВТ, кабеля интерфейса RS-485 ТВИ-024ВТ и кабеля интерфейса RS-232 приведены в разделах 24.1 (стр. 44), 24.2 (стр. 45) и 24.3 (стр. 45) Руководства.

8.5. Соедините измерительный блок ТВИ-024ВТ и блок питания ТВИ-024БПА кабелем питания.

8.6. Если предполагается связь Преобразователя с компьютером:

- Соедините измерительный блок ТВИ-024ВТ и блок питания ТВИ-024БПА кабелем интерфейсным RS-485 (см. схему подключения, приведенную в разделе 22.4 (стр. 36) Руководства;
- Соединить ТВИ-024БПА с портом RS-232 компьютера нуль-модемным кабелем (этот кабель не входит в комплект поставки и приобретается отдельно).

8.7. Подключить кабель от грузоприемного устройства весоизмерительной системы к разъему для подключения датчика весоизмерительного ТВИ-024ВТ.

8.8. Подключите ТВИ-024ВТ и ТВИ-024БПА к цепям заземления через соответствующие шпильки.

8.9. Подключите грузоприёмное устройство весоизмерительной системы к цепи заземления и соедините его с заземляющей шпилькой ТВИ-024ВТ.

8.10. Если предполагается использование дискретных входов/выходов Преобразователя, подключите внешние устройства к соответствующим разъёмам ТВИ-024ВТ.

8.11. Подключите ТВИ-024БПА к сети напряжения питания переменного тока 220 В, 50 Гц.

9. Обеспечение взрывобезопасности при монтаже

9.1. **ВНИМАНИЕ!!!** Перед монтажом Преобразователя следует внимательно ознакомиться с маркировкой уровня и вида взрывозащиты на лицевых панелях ТВИ-024ВТ и ТВИ-024БПА и предупредительными надписями, находящимися на лицевых панелях ВТ и БПА.

9.2. **ВНИМАНИЕ!!!** Запрещается эксплуатировать Преобразователь без заземления.

9.3. При монтаже Преобразователя необходимо руководствоваться настоящим Руководством; «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилам техники безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПТБ); главой 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)».

9.4. Ёмкость и индуктивность кабеля питания между ТВИ-024БПА и ТВИ-024ВТ в сумме с собственными входными ёмкостью и индуктивностью цепей питания ТВИ-024ВТ (см. п. 3.15.1, стр. 9 Руководства, параметры C_i и L_i) не должны превышать параметров C_o и L_o , приведённых п. 3.16.1, стр. 10 Руководства.

9.5. Ёмкость и индуктивность кабеля между ТВИ-024ВТ и датчиками весоизмерительными в сумме с собственными входными ёмкостью и индуктивностью датчиков не должны превышать параметров C_o и L_o , приведённых в п. 3.15.4 на стр. 10.

9.6. Входные ёмкость и индуктивность ТВИ-024ВТ по входу интерфейса RS-485 (см. п. 3.15.2, стр. 9, параметры C_i и L_i) в сумме с собственными ёмкостью и индуктивностью кабеля интерфейса RS-485 не должны превышать параметров C_o и L_o , приведённых в п. 3.16.2, стр. 10).

В случае объединения нескольких ТВИ-024ВТ в локальную сеть по интерфейсу RS-485 необходимо следовать указаниям, приведённым в п. 17.6 на стр. 28 Руководства.

9.7. Суммарная ёмкость и индуктивность всех линий связи между разъёмом дискретных входов/выходов ТВИ-024ВТ и внешними исполнительными устройствами в сумме с собственными входными ёмкостью и индуктивностью всех внешних исполнительных устройств не должны превышать параметров C_o и L_o , приведённых в п. 3.15.3.2 на стр. 10 Руководства.

9.8. Параметры U_o и I_o внешнего искробезопасного источника питания, используемого для питания дискретных входов/выходов, не должны превышать параметров U_i и I_i , приведённых в п. 3.15.3.1 на стр. 10 Руководства.

Ёмкость и индуктивность линии связи, используемой для подключения внешних искробезопасных источников питания, в сумме с входными ёмкостью и индуктивностью цепей питания дискретных входов/выходов, (см. параметры C_i и L_i , приведённые в п. 3.15.3.1 на стр. 10 Руководства) и значениями, полученными по п. 9.7 на стр. 22, не должны превышать, соответственно, параметров C_o и L_o внешних источников питания.

10. Включение Преобразователя

10.1. Преобразователь и весы, в которых он установлен, включаются после подачи на ТВИ-024БПА напряжения питания.

10.2. После включения Преобразователь выполнит самотестирование, затем на индикатор ТВИ-024ВТ (см. Рис. 7.1 на стр. 17) будет кратковременно выведено название версии программного обеспечения Преобразователя в виде «**SC-XXX**» (где знакам **X** будут соответствовать цифры, отражающие номер версии).

10.3. Если в процессе самотестирования будут обнаружены ошибки, на индикатор будет выведен код ошибки и дальнейшая работа будет остановлена.

Кодировка ошибок приведена в разделе 25.1 «Сообщения об ошибках для версии ПО SC-308» на стр. 46 настоящего Руководства.

10.4. Если самотестирование прошло без ошибок, Преобразователь переходит в режим измерения и индикации веса.

10.5. Перезапустить Преобразователь с выполнением тестов и индикацией номера версии программы можно, нажав на кнопку «**СБР**» клавиатуры ТВИ-024ВТ.

11. Порядок работы с Преобразователем

11.1. После включения и успешного прохождения начальных действий Преобразователь переходит в режим отображения веса на основном индикаторе. Далее по тексту этот режим будет называться «рабочим».

11.2. Перед началом эксплуатации Преобразователя необходимо установить параметры его работы.

11.3. Установка параметров работы Преобразователя, как правило, предусматривает (частичное или полное) выполнение следующих действий:

- программирование параметров и режимов работы Преобразователя;
- юстировку Преобразователя;
- оперативную настройку основных режимов работы.

При поставке Преобразователя в составе весов или дозатора программирование режимов работы и юстировка выполняются на предприятии-изготовителе.

11.4. Порядок программирования и юстировки Преобразователя приводится в руководстве по программированию и юстировке, входящем в комплект поставки.

Оперативная настройка и работа в основных режимах описаны в настоящем Руководстве.

11.5. К основным режимам работы Преобразователя относятся:

- 1) Обнуление показаний индикатора (установка **НУЛЯ** весов).
- 2) Индикация веса брутто **В** и нетто **N**.
- 3) Работа с весом тары.
- 4) Работа с последовательным интерфейсом RS-232.
- 5) Работа с дискретными входами/выходами.

12. Обнуление показаний индикатора (компенсация массы тары)

12.1. Для обнуления показаний индикатора терминала (установки **НУЛЯ** весов):

- 1) После стабилизации показаний индикатора нажмите на кнопку «**Ф**» клавиатуры Преобразователя, при этом на индикаторе будет выведена надпись «**Func**».
- 2) Нажмите на кнопку «**1**» клавиатуры Преобразователя. При этом:
 - если Преобразователь находится в режиме индикация веса брутто **В**, показания индикатора обнуляются;
 - если Преобразователь находится в режиме индикация веса нетто **N**, Преобразователь перейдёт в режим индикации веса брутто **В** и показания индикатора обнуляются.

12.2. Если в момент обнуления показаний индикатора значение веса груза на платформе весов превышает значение разрешенного порога обнуления (см. **«Основные параметры весового терминала»** РНЮ), на основной индикатор будет кратковременно выведено сообщение об ошибке **«ERR 03»** и обнуления показаний не произойдет.

12.3. Результат обнуления не сохраняется после отключения напряжения питания.

12.4. При программировании режимов работы ТВИ-024ВТ (см. раздел **«Основные параметры весового терминала»** РНЮ) может быть установлен режим автоматического обнуления при включении напряжения питания. В этом случае при каждом включении напряжения питания ТВИ-024ВТ будет автоматически обнулять показания индикатора (устанавливать **НУЛЬ** весов).

13. Индикация веса брутто В и нетто N

13.1. Показания веса отображаются на дисплее Преобразователя.

Если показания веса нестабильны, загорается индикатор «Контроль», см. Рис. 7.1 на стр. 17.

При стабильных показаниях веса индикатор «Контроль» гаснет.

13.2. Преобразователь имеет два режима индикация веса: брутто **В** и нетто **N**.

13.3. Текущий режим индикации веса отображается светодиодами **«БРУТТО»** и **«НЕТТО»**, находящимися на лицевой панели терминала. Переключение между режимами брутто и нетто производится нажатием кнопки **«Б»** на клавиатуре Преобразователя.

13.4. В режиме брутто **В** на индикаторе Преобразователя отображается значение веса груза, находящегося на весах.

13.5. В режиме нетто **N** на индикаторе Преобразователя отображается значение веса груза, находящегося на весах, с вычтенным из него значением веса тары.

13.6. Ввод значения веса тары в память Преобразователя описан в разделе 14 на стр. 26 Руководства.

13.7. Если показания веса равняются нулю и значение веса находится в пределах $1/4$ цены деления шкалы **d** от нуля, в нижнем сегментом левого разряда индикатора веса загорается символ «**„**»."

13.8. При программировании режимов работы ТВИ-024ВТ можно включить режим переменной цены деления шкалы **d** (см. разделы **«Основные параметры весового терминала»** и **«Установка поддиапазонов цены деления шкалы»** РНЮ). В этом случае индикация веса будет производиться с дискретностью, величина которой зависит от значения приложенного веса.

14. Работа с весом тары (выборка массы тары)

14.1. Значение веса тары вводится одним из двух способов:

- через непосредственное взвешивание;
- с клавиатуры Преобразователя.

14.2. Для ввода значения веса тары через непосредственное взвешивание:

- 1) Обнулите показания индикатора, руководствуясь разделом 12 (стр. 24) настоящего Руководства.
- 2) Установите на весы тару и, после стабилизации показаний индикатора, нажмите на кнопку «Т» клавиатуры Преобразователя.

Внимание: Если приведенную выше последовательность действий выполнить в режиме индикации веса нетто **N**, то показания основного индикатора Преобразователя обнулятся.

Если нажать на кнопку «Т» при отрицательных показаниях веса, то будет кратковременно выведено сообщение об ошибке «**ERR 04**» и изменение значения веса тары не произойдёт.

Если нажать на кнопку «Т» при нестабильных показаниях веса (см. п. 13.1, стр. 25), то изменение значения веса тары не произойдёт.

14.3. Для ввода значения веса тары с клавиатуры Преобразователя:

- 1) Нажмите на кнопку «Ф», при этом на индикатор Преобразователя будет выведена надпись «**Func**».
- 2) Нажмите на кнопку «Т», при этом на индикатор Преобразователя будет выведено текущее значение веса тары.
- 3) Если необходимо изменить значение веса тары, то сбросьте текущее значение нажатием на любую цифровую кнопку клавиатуры и введите новое значение веса тары непосредственно с цифровой клавиатуры. В случае ошибочного ввода, цифру в младшем разряде индикатора можно удалить, нажав кнопку «Т», которая в этом случае действует как кнопка «**BackSpace**» обычного компьютера. Дробное значение веса тары вводится с помощью кнопки «**+**», которая в этом случае действует как десятичная запятая.
- 4) Нажмите на кнопку «**ВВОД**» () , при этом введенное значение веса тары будет занесено в память и Преобразователь перейдет в рабочий режим.

14.4. Значение веса тары не сохраняется после отключения напряжения питания или нажатия на кнопку «СБРОС» клавиатуры Преобразователя.

15. Просмотр кода АЦП

15.1. Режим предназначен для оперативного контроля работы Преобразователя и тензометрического датчика.

15.2. Для входа в режим просмотра кодов АЦП нажмите на кнопку «Ф» клавиатуры и, после появления на индикаторе приглашения «Func», нажмите на кнопку «Б».

После этого индикатор будет выведено в виде «**P12005**» значение кода аналогово-цифрового преобразователя, соответствующего приложенному в данный момент весу. Число справа от буквы «P» (в данном случае — «**12005**») представляет собой значение кода АЦП (кода аналогово-цифрового преобразователя).

15.3. Для выхода из режима просмотра кода АЦП нажмите на кнопку «ВВОД» () , после чего Преобразователь вернётся в режим измерения и индикации веса.

16. Просмотр электронного клейма весов

16.1. Метрологически значимые параметры (значение максимальной нагрузки весов **Max**, цена действительного деления шкалы **d**, количество знаков после запятой, режимы работы АЦП, диапазоны переменной дискретности индикации веса, диапазон установки нуля весов, юстировочные коэффициенты) защищены от изменения электронным клеймом.

16.2. Электронное клеймо представляет собой псевдослучайную комбинацию из шести символов, которая изменяется каждый раз при изменении указанных параметров.

16.3. Для просмотра электронного клейма нажмите на кнопку «Ф» клавиатуры и, после появления на индикаторе приглашения «Func», нажмите на кнопку «Б».

После этого индикаторе кратковременно появится надпись «**CLEino**» и далее будет выведено значение электронного клейма.

16.4. Для выхода из режима просмотра кода АЦП нажмите на кнопку «ВВОД» () , после чего Преобразователь вернётся в режим измерения и индикации веса.

16.5. Возможность вручную модифицировать электронное клеймо отсутствует.

17. Работа Преобразователя с последовательным интерфейсом

17.1. Для обеспечения двунаправленного обмена информацией между Преобразователем и внешними устройствами в ТВИ-024ВТ встроены интерфейсы RS-485, а в ТВИ-024БПА — интерфейс RS-232.

17.2. **ВНИМАНИЕ!!!** Интерфейс RS-485 используется ТОЛЬКО для связи между ТВИ-024БПА и ТВИ-024ВТ. Для связи Преобразователя с внешними устройствами используется интерфейс RS-232.

17.3. **ВНИМАНИЕ!!!** Чтобы работать с последовательным интерфейсом, установите значение параметра настройки «**SEL_2.19**» равным «0» (смотри установку основных параметров в руководстве по программированию и юстировке Преобразователя).

17.4. Разъём для подключения интерфейса RS-232 расположен на нижней панели ТВИ-024БПА. Разъёмы для подключения интерфейса RS-485 расположены на нижней панели ТВИ-024БПА и на задней панели ТВИ-024ВТ. Назначение контактов разъёмов для подключения интерфейсов приведено в разделах 23.1 на стр.37 и 23.2 на стр. 38.

17.5. Схемы электрические интерфейсных кабелей приведены в разделах 24.2 на стр. 45 и 24.3 на стр. 45 Руководства.

17.6. Допускается объединение нескольких ТВИ-024ВТ в локальную сеть по каналу интерфейса RS-485.

В этом случае:

- a) Разъёмы интерфейса RS-485 всех ТВИ-024ВТ соединяются параллельно и подключаются к разъёму RS-485 того ТВИ-024БПА, который будет подключаться к порту интерфейса RS-232 внешнего устройства.
- b) При установке основных параметров работы для всех ТВИ-024ВТ устанавливается одинаковая скорость обмена по последовательному интерфейсу и разные сетевые адреса (см. руководство по программированию и юстировке Преобразователя).

ВНИМАНИЕ!!! Максимальное количество объединяемых в локальную сеть терминалов определяется параметрами искробезопасности.

Суммарные входные ёмкость и индуктивность объединяемых в локальную сеть ТВИ-024ВТ (см. п. 3.15.2, стр. 9, параметры C_i и L_i) в сумме с собственными ёмкостью и индуктивностью линии интерфейса RS-485 **не должны превышать** искробезопасных параметров, приведённых в п. 3.16.2, стр. 10, параметры C_o и L_o .

17.7. Обмен информацией с внешними устройствами происходит в соответствии с протоколом АО «ВИК «ТЕНЗО-М».

18. Дискретные входы/выходы

18.1. При комплектовании Преобразователя модулем дискретных выходов/выходов обеспечивается возможность управления внешними (относительно Преобразователя) исполнительными устройствами и приема информации от внешних устройств.

18.2. Разъём для подключения к модулю дискретных входов/выходов расположен на задней панели ТВИ-024ВТ (см. Рис. 7.2, стр. 18 Руководства).

18.3. **ВНИМАНИЕ!!!** Для работы дискретных входов/выходов необходимо, чтобы установленная в Преобразователе версия программного обеспечения их поддерживала.

18.4. **ВНИМАНИЕ!!!** Модуль дискретных входов/выходов, устанавливаемый в Преобразователь, запитывается **ВНЕШНИМ ИСКРИБЕЗОПАСНЫМ** напряжением питания. Параметры внешнего искробезопасного напряжения питания модуля дискретных входов/выходов приведены в п. 3.15.3.1 на стр. 10 настоящего Руководства.

18.5. Параметры электрических цепей дискретных входов/выходов приведены в п. 3.17, стр. 10 Руководства.

18.6. Дискретные входы/выходы имеют конфигурацию «8/4 ОК» (8 выходов с «открытым» коллектором и 4 входа типа «сухой контакт»).

Назначение контактов разъема дискретных входов/выходов приведено в разделе 23.5 на стр. 41 Руководства.

18.7. Дискретные входы ТВИ-024ВТ срабатывают при замыкании соответствующего вывода разъема входов/выходов (цепи «Gin_1»÷«Gin_8», см. раздел 23.5 на стр. 41 Руководства) на общий провод внешнего искробезопасного напряжения питания (контакты 9, 19 разъёма; цепь «EXT_GND»).

Ток, потребляемый при срабатывании одним дискретным входом от внешнего искробезопасного источника питания, составляет 12,5 мА.

Схема подключения дискретных входов приведена в разделе 23.6 на стр. 42 Руководства.

18.8. Дискретные выходы ТВИ-024ВТ при срабатывании замыкают соответствующие выводы разъёма входов/выходов (цепи «Gout_1» ÷ «Gout_8», см. раздел 23.5 на стр. 41 Руководства) на общий провод внешнего искробезопасного напряжения питания (контакты 9, 19 разъёма; цепь «EXT_GND»).

Ток, потребляемый при срабатывании одним дискретным выходом от внешнего искробезопасного источника питания, составляет 15 мА.

Схема подключения дискретных выходов приведена в разделе 23.7 на стр. 43 Руководства.

18.9. Максимальный суммарный ток, коммутируемый всеми используемыми дискретными выходами при одновременном срабатывании, рассчитывается, как разность между параметром I_0 внешнего искробезопасного источника питания, используемого для питания дискретных входов/выходов, и общим током потребления всех используемых в системе дискретных входов и выходов при их одновременном срабатывании.

Токи, потребляемые дискретными входами и выходами от внешнего искробезопасного источника питания при срабатывании, приведены в п.п. 18.7 (стр. 29) и 18.8 (стр. 29) Руководства.

18.10. Рекомендуемый внешний искрозащитный барьер для подключения дискретных входов/выходов — БИ-005 от «Ленпромавтоматики».

19. Обеспечение взрывобезопасности при эксплуатации

19.1. Эксплуатация Преобразователя должна осуществляться по правилам, соответствующим главе 7.3 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)» и ГОСТ 31610.17-2012 (IEC 60079 17:2002) «Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)».

19.2. При эксплуатации Преобразователь должен подвергаться периодическим осмотрам.

19.3. При внешнем осмотре Преобразователя необходимо убедиться в наличии маркировок уровня и вида взрывозащиты, заземляющих устройств и сохранности пломб.

19.4. Периодичность профилактических осмотров устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже 2-х раз в год.

19.5. При профилактических осмотрах должны выполняться все мероприятия, проводимые при внешних осмотрах; проверка сопротивления изоляции входных искробезопасных электрических цепей относительно корпуса и цепей сетевого питания; проверка максимального выходного напряжения U_0 и максимального выходного тока I_0 в искробезопасных цепях.

19.6. Проверка U_0 и I_0 в выходных искробезопасных цепях блока питания ТВИ-024БПА по линии питания и линии интерфейса RS-485 ТВИ-024ВТ производится при включении ТВИ-024БПА по схемам,

приведенным в разделе 22.1 на стр. 33 и в разделе 22.2 на стр. 34 Приложения 1 настоящего Руководства.

Сначала устанавливается сопротивление нагрузки R_n , равное 400 Ом. Затем, плавно уменьшая значение сопротивления R_n , контролируется значение тока нагрузки по показаниям амперметра.

19.7. При срабатывании схемы искрозащиты цепей питания и интерфейса величина напряжения, измеренная по показаниям вольтметра, и величина тока нагрузки, измеренная по показаниям амперметра, должны соответствовать параметрам U_0 и I_0 , приведенным в п. 3.16.1 на стр. 10 (для линии питания ВТ) и п. 3.16.2 на стр. 10 (для линии интерфейса RS-485) настоящего Руководства.

19.8. Проверка U_0 и I_0 в выходных искробезопасных цепях канала питания датчиков весоизмерительных измерительного блока ТВИ-024ВТ производится при включении Преобразователя по схеме, приведенной в разделе 22.3 на стр. 35 Приложения 1 настоящего Руководства.

Сначала устанавливается сопротивление нагрузки R_n , равное 400 Ом. Затем, плавно уменьшая значение сопротивления R_n , контролируется значение тока нагрузки по показаниям амперметра.

19.9. При срабатывании схемы искрозащиты цепей линии питания датчиков весоизмерительных величина напряжения, измеренная по показаниям вольтметра, и величина тока нагрузки, измеренная по показаниям амперметра, должны соответствовать параметрам U_0 и I_0 , приведенным в п. 3.15.4 на стр. 10 настоящего Руководства.

20. Ремонт взрывозащищённого оборудования

20.1. Ремонт Преобразователя должен производиться в соответствии с ПТБ и РД 16.407-2000 «Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт».

20.2. Ремонт Преобразователя производится предприятием–изготовителем:

140050, Московская область, г. Люберцы, дачный посёлок Красково, ул. Вокзальная, дом 38, АО «ВИК «ТЕНЗО–М»;

или предприятиями, выступающими от его имени и имеющими лицензию на ремонт взрывозащищенного электрооборудования.

21. Транспортирование и хранение

21.1. Транспортирование Преобразователя может производиться любым видом крытого транспорта, в упаковке, в соответствии с правилами перевозки на данном виде транспорта; на воздушном транспорте — в герметичном, отапливаемом отсеке.


21.2. Условия окружающей среды при транспортировании Преобразователя в упаковке должны соответствовать условиям хранения товаров для группы 5 по ГОСТ 15150-69 (диапазон температур окружающей среды — от –50 до +50 °С, относительная влажность воздуха — до 95 % при 35 °С).

21.3. Условия окружающей среды при хранении Преобразователя должны соответствовать условиям хранения товаров для группы 5 по ГОСТ 15150-69 (диапазон температур окружающей среды — от –50 до +50 °С, относительная влажность воздуха — до 95 % при 35 °С).

21.4. При хранении Преобразователя у потребителя не требуется соблюдения каких-либо особых правил консервации.

22. Приложение 1

22.1. Схема определения максимального выходного напряжения и максимального выходного тока блока питания ТВИ-024БПА для линии питания ВТ при технических осмотрах



Здесь:


R_n — магазин сопротивлений типа Р327;

V — вольтметр типа Щ31;

A — прибор комбинированный типа Щ301.

ВНИМАНИЕ!!! Указанное измерительное оборудование может быть заменено на другое, обеспечивающее аналогичную или большую точность измерений.

22.2. Схема определения максимального выходного напряжения и максимального выходного тока блока питания ТВИ-024БПА для линии интерфейса RS-485 при технических осмотрах



Здесь:


R_n — магазин сопротивлений типа P327;

V — вольтметр типа Щ31;

A — прибор комбинированный типа Щ301.

ВНИМАНИЕ!!! Указанное измерительное оборудование может быть заменено на другое, обеспечивающее аналогичную или большую точность измерений.

22.3. Схема определения максимального выходного напряжения и максимального выходного тока измерительного блока ТВИ-024ВТ для линии питания датчиков весоизмерительных при технических осмотрах



Здесь:


R_n — магазин сопротивлений типа P327;

V — вольтметр типа Щ31;

A — прибор комбинированный типа Щ301.

ВНИМАНИЕ!!! Указанное измерительное оборудование может быть заменено на другое, обеспечивающее аналогичную или большую точность измерений.

22.4. Схема подключения ТВИ-024



23. Приложение 2

23.1. Назначение контактов разъёма X2 ТВИ-024БПА для подключения интерфейса RS-232

№ контакта	Обозначение	Назначение
2	RS-232: TxD	Передаваемые данные
3	RS-232: RxD	Принимаемые данные
5	GND	Общий провод интерфейса RS-232

При самостоятельном изготовлении кабеля интерфейса RS-232 необходимо соединить цепь RXD последовательного порта персонального компьютера с цепью TXD разъёма X2 ТВИ-024БПА, цепь TXD последовательного порта персонального компьютера — с цепью RXD разъёма X2 ТВИ-024БПА, цепь «корпуса» последовательного порта персонального компьютера — с цепью GND разъёма X2 ТВИ-024БПА.

23.2. Назначение контактов разъемов Х4 ТВИ-024БПА и Х3 ТВИ-024ВТ для подключения интерфейса RS-485

№ контакта	Обозначение	Назначение
1	+5 В	Питание интерфейса «+»
5	GND	Питание интерфейса «-», «общий» провод интерфейса
8	RS-485: A	Данные интерфейса RS-485
9	RS-485: B	Данные интерфейса RS-485

ВНИМАНИЕ!!! В случае самостоятельного изготовления кабеля для подключения питания ТВИ-024ВТ **необходимо обеспечить соблюдение параметров искробезопасности цепей кабеля (см. пункт 3.16.2 на стр. 10 Руководства).**

Внутренняя индуктивность и ёмкость изготовленного кабеля в сумме с индуктивностью и ёмкостью подключаемого устройства не должна превысить максимальные искробезопасные параметры соответствующих коммутируемых цепей (параметры U_0 , I_0 , C_0 , L_0 , U_i , I_i , C_i , L_i ; см. ГОСТ 31610.11-2014).

Рекомендуемый тип кабеля — КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,60.

23.3. Назначение контактов разъема Х3 ТВИ-024БПА для подключения питания ТВИ-024ВТ

№ контакта	Обозначение	Назначение
1, 2	UIA +	Питание ТВИ-024ВТ «+»
6, 7	UIA –	Питание ТВИ-024ВТ «-»

ВНИМАНИЕ!!! В случае самостоятельного изготовления кабеля для подключения питания ТВИ-024ВТ необходимо обеспечить соблюдение параметров искробезопасности цепей кабеля (см. пункт 3.16.1 на стр. 10 Руководства).

Внутренняя индуктивность и ёмкость изготовленного кабеля в сумме с индуктивностью и ёмкостью подключаемого устройства не должна превысить максимальные искробезопасные параметры соответствующих коммутируемых цепей (параметры $U_o, I_o, C_o, L_o, U_i, I_i, C_i, L_i$; см. ГОСТ 31610.11-2014).

Рекомендуемый тип кабеля — КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,60.

23.4. Назначение контактов разъёма X4 ТВИ-024ВТ для подключения датчика весоизмерительного

№ контакта	Обозначение	Назначение
1	+ E	Питание датчика «+»
2	– E	Питание датчика «–»
3	+ R	Обратная связь «+»
4	– R	Обратная связь «–»
5	+ S	Выход датчика «+»
6	– S	Выход датчика «–»
7	Э	Экранная оплетка кабеля

ВНИМАНИЕ!!! При использовании четырехпроводной линии связи с датчиком весоизмерительным на внешнем разъёме тензодатчика необходимо соединить между собой контакты 1<->3 и контакты 2<->4.

ВНИМАНИЕ!!! В случае самостоятельного изготовления кабеля для подключения датчиков весоизмерительных необходимо обеспечить соблюдение параметров искробезопасности цепей кабеля (см. пункт 3.15.4 на стр. 10 Руководства).

Внутренняя индуктивность и ёмкость изготовленного кабеля в сумме с индуктивностью и ёмкостью подключаемого устройства не должна превышать максимальные искробезопасные параметры соответствующих коммутируемых цепей (параметры $U_o, I_o, C_o, L_o, U_i, I_i, C_i, L_i$; см. ГОСТ 31610.11-2014).

23.5. Назначение контактов разъема X6 модуля дискретных входов/выходов ТВИ-024ВТ

Выходы с «открытым коллектором», исполнение модуля — 8/4 О.К


№ контакта	Цепь	Назначение
1	Gout_1	Выход весовой точки № 1 (BT1)
2	Gout_2	Выход весовой точки № 2 (BT2)
3	Gout_3	Выход весовой точки № 3 (BT3)
4	Gout_4	Выход весовой точки № 4 (BT4)
5	Gout_5	Выход весовой точки № 5 (BT5)
6	Gout_6	Выход весовой точки № 6 (BT6)
7	Gout_7	Выход весовой точки № 7 (BT7)
8	Gout_8	Выход весовой точки № 8 (BT8)
9	EXT_GND	«Общий» провод питания и эмиттеров 1÷8
14	Gin_1	Дискретный вход № 1
15	Gin_2	Дискретный вход № 2
16	Gin_3	Дискретный вход № 3 (ПУСК для версий ПО 16.05 и DD-XXX ³)
17	Gin_4	Дискретный вход № 4
18	EXT_U+	Плюс внешнего искробезопасного напряжения питания
19	EXT_GND	«Общий» провод питания и эмиттеров 1÷8

Искробезопасные параметры модуля дискретных входов/выходов приведены в 3.15.3 на стр. 10 Руководства.


Рекомендуемый внешний искрозащитный барьер для подключения дискретных входов/выходов к исполнительным устройствам и напряжению питания — БИ-005 от «Ленпром Автоматики».

³ Знаком XXX соответствуют цифры, отражающие номер версии ПО.

23.6. Схема подключения дискретных входов



23.7. Схема подключения дискретных выходов



24. Приложение 3

24.1. Кабель питания ТВИ-024ВТ. Схема электрическая принципиальная

На ТВИ-024БПА

Цепь	←
UIA+	1
UIA+	2
UIA–	6
UIA–	7

На ТВИ-024ВТ

←	Цепь
1	UIA+
2	UIA+
6	UIA–
7	UIA–

ВНИМАНИЕ!!! В случае самостоятельного изготовления кабеля для подключения питания ТВИ-024ВТ необходимо обеспечить соблюдение параметров искробезопасности цепей кабеля (см. пункт 3.16.1 на стр. 10 Руководства).

Внутренняя индуктивность и ёмкость изготовленного кабеля в сумме с индуктивностью и ёмкостью подключаемого устройства не должна превышать максимальные искробезопасные параметры соответствующих коммутируемых цепей (параметры U_o , I_o , C_o , L_o , U_i , I_i , C_i , L_i ; см. ГОСТ 31610.11-2014).

Рекомендуемый тип кабеля — КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,60.

24.2. Кабель интерфейсный RS-485. Схема электрическая принципиальная

На ТВИ-024БПА

Цепь	←
+5 В	1
GND	5
A	8
B	9

На ТВИ-024ВТ

↗	Цепь
1	+5 В
5	GND
8	A
9	B

ВНИМАНИЕ!!! В случае самостоятельного изготовления кабеля для подключения питания ТВИ-024ВТ необходимо обеспечить соблюдение параметров искробезопасности цепей кабеля (см. пункт 3.16.2 на стр. 10 Руководства).

Внутренняя индуктивность и ёмкость изготовленного кабеля в сумме с индуктивностью и ёмкостью подключаемого устройства не должна превысить максимальные искробезопасные параметры соответствующих коммутируемых цепей (параметры U_0 , I_0 , C_0 , L_0 , U_i , I_i , C_i , L_i ; см. ГОСТ 31610.11-2014).

Рекомендуемый тип кабеля — КИПЭВнг(A)-LS 2x2x0,60.

24.3. Кабель интерфейсный RS-232. Схема электрическая принципиальная

На компьютер

Цепь	↘
RXD	2
TXD	3
GND	5

На ТВИ-024БПА

↗	Цепь
2	RXD
3	TXD
5	GND

25. Приложение 4

25.1. Сообщения об ошибках для версии ПО SC-308

Сообщение	Неисправность	Методы устранения
ERR 0⁴	Неисправность АЦП (аналогово-цифрового преобразователя)	Обратиться к изготовителю ⁵
ERR 02	Ошибка контрольной суммы энергонезависимой памяти Преобразователя	Нажать на кнопку «Ф» и, введя пароль, войти в главное меню установки параметров. Проверить и, при необходимости, изменить значения параметров, влияющих на режимы работы Преобразователя.
ERR 03	Превышен предел установки НУЛЯ весов	Изменение порога установки НУЛЯ весов или переюстировка НУЛЯ весов
ERR 04	Ошибка компенсации тары. Возникает в случае нажатия на кнопку «Т» в тот момент, когда показания веса отрицательные	Выяснить, почему весы показывают отрицательный вес, и устранить причину
ПЕРЕГР	Превышение максимальной нагрузки весов Max	Устранить перегрузку весов

⁴ В случае возникновения этой ошибки Преобразователь периодически перезапускается с периодом в несколько секунд.

⁵ В случае возникновения этой неисправности дальнейшая работа с Преобразователем невозможна.

25.2. Режимы работы Преобразователя с версией ПО SC-308

Действия оператора с клавиатурой	Описание функции	Раздел настоящего Руководства
«Б»	Переключение режимов индикации веса БРУТТО и НЕТТО	Раздел 13, стр. 25
«Т» ⁶	Непосредственное взвешивание тары	Раздел 14, стр. 26
«Ф»→«Т» ⁶	Переход в режим ввода веса тары с клавиатуры	Раздел 14, стр. 26
«Ф»→«1» ⁷	Обнуление показаний индикатора	Раздел 12, стр. 24
«Ф»→«Б»	Просмотр кода АЦП	Раздел 15, стр. 27
«Ф»→«6»	Просмотр электронного клейма весов	Раздел 16, стр. 27

⁶ Выборка массы тары.

⁷ Компенсация массы тары.

